



Прокуратура
Российской Федерации

Прокуратура
Красноярского края

Прокуратура
Ермаковского района

пл. Ленина, 7, с. Ермаковское,
Ермаковский район
Красноярский край, 662820

23.03.2020 № 21-02-2020

На № _____

Директору МБОУ «Ермаковская СШ
№2»

Тузовой М.В.

ТРЕБОВАНИЕ

Прокуратурой района проводится проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности.

На основании ст. 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» требую в срок до **27.03.2020** г. предоставить в прокуратуру района следующие сведения:

демонтирована ли деревянная пристройка к зданию школы, расположенному по адресу: п. Новоозерный, ул. Центральная, 10 (ранее здание МБОУ «Новоозерновская ООШ»)? если нет, то по какой причине и когда запланированы работы по демонтажу.

Разъясняю, что согласно статьи 6 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» неисполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных статьей 22 названного законодательного акта, влечет за собой ответственность, предусмотренную статьей 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

И.о. прокурора района
советник юстиции

Р.С.Варыгин

М.А.Морозова, 2-48-29

АШ № 001105

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы:

по Шушенскому и Ермаковскому районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

п. Шушенское, ул. Фрунзе, 10; 3-25-52; ogps27@mchskrsk.ru

Предписание № 198/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина))

«Новоозерновская основная общеобразовательная школа»

владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Шушенского и Ермаковского района по пожарному надзору В.В. Матанцева от 29.10.2018 № 198, в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период « 02 » ноября 2018 г. с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 44 государственным инспектором Шушенского и Ермаковского районов по пожарному надзору Болдыревой Ю.В., совместно с директором МБОУ Новоозерновская основная общеобразовательная школа Гузовой Марией Васильевной, проведена внеплановая проверка МБОУ Новоозерновская основная общеобразовательная школа, расположенного по адресу: с. Новоозерное, ул. Центральная, 10

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (их) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
198/1/1	К зданию школы в 2007 году выполнена деревянная пристройка (литер Б2 на плане технического паспорта нежилого здания от 20.06.2011 года инвентарный номер 04:216:002:001483830:0001).	Статья 57. Огнестойкость и пожарная опасность зданий и сооружений 1. В зданиях и сооружениях должна применяться основные строительные конструкции с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости зданий, сооружений и классу их конструктивной пожарной опасности 4.6 (СП 2.13130.2012) В процессе эксплуатации следует: не допускать изменений конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке 6.7.7 (СП 2.13130.2012) Степень огнестойкости пристроенных к зданию балконов, террас и гантелей допускается принимать на одну величину ниже, чем степень огнестойкости здания. При этом влече конструктивной пожарной опасности наведе-	До 01.11.2019	

		сов. террас и галерей должен быть равен классу конструктивной пожарной опасности здания. В этом случае степень огнестойкости здания с навесом, террасой и галереей определяется по степени огнестойкости здания, а площадь здания в пределах пожарного отсека - с учетом площади навесов, террас и галерей.	
--	--	---	--

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	
1	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
2	СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты (с Изменением N 1)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные властью, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Шушенского района
по пожарному надзору Болдырева Ю.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

« 13 » ноября 20 18 г.



Предписание для исполнения получил:

Тузова Мария Васильевна
(подпись)
« 13 » ноября 20 18 г.

директор МБОУ Новоозерновская
(должность, фамилия, инициалы)
основная общеобразовательная школа

Тузова Мария Васильевна

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ 8 (3912) 65-20-71

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по Красноярскому краю 8 (3912) 37-09-19